



Declaración de conformidad ET0203

El fabricante declara que conforme con las disposiciones de la "Directiva de productos para la construcción 89/106/CEE", el producto

Eternit Fassadentafeln

Fabricado por

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg

en su planta de manufactura

1060, Werk Neubeckum

cumple con los requisitos establecidos en el Anexo ZA de la Norma
„DIN EN 12467: 2006-12 Placas planas de fibrocemento –
Especificaciones del producto y métodos de ensayo“

Aplicado a :

Placas planas de fibrocemento para cielorasos y paredes interiores y exteriores

Característica	Calificación del desempeño	Reporte
Resistencia mecánica	Clase 4, categoría A	05/2084/02
Reacción al fuego	A2 – s1, d0	230004747-3, 230006900-2
Permeabilidad al agua	Conforme	05/2084/02
Tolerancia en las dimensiones	Conforme	05/2084/02
Emisión de sustancias peligrosas	Tipo NT	-
Resistencia al agua tibia	Conforme	05/2084/02
Resistencia a la inmersión/secado	Conforme	05/2084/02
Resistencia al congelamiento/descongelamiento	Conforme	05/2084/02
Resistencia al calor/luvia	Conforme	05/2084/02

Laboratorio aprobado para ensayos de resistencia al fuego:
Materialprüfungsamt NRW, Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte

Laboratorio para ensayos tipo:
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

El fabricante:

05.05.2009

ppa. Jörg Knackstedt
Director Mercadeo+Técnica

i.V. Gregor Vogt
Aseguramiento de Calidad

